



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁOMŻY

18-400 Łomża, ul. Ks. Janusza I 1

tel. centrala: (86)216 26 47, (86)216 52 61, (86)216 52 62 /

fax (86) 216 52 65, e-mail psselomza@psselomza.pl

www.psselomza.pl

Łomża, dnia 30 grudnia 2020 r.

URZĄD GMINY PIĄTNICA - wpłynęło:

31/12/2020 09:36

DK.15843.2020



HK.4410.197.2020

**Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o. o. w Łomży
ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża**

DECYZJA NR 185.D.HK.25.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży działając na podstawie art. 1 pkt 1, art. 2, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust 1, art. 27 ust. 1, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /Dz.U. z 2019r. poz. 59 z późn. zm.^{1/} w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków /Dz. U. z 2020r. poz. 2028/, § 3 ust.1 pkt 3, § 21 ust.1 pkt 3, ust. 3 pkt 1, ust. 5, 6, 8 i 9, § 26 ust. 1 pkt 2, ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. z 2017r. poz. 2294/ oraz art. 10 § 1 oraz art. 104, 108 § 1, art.130 § 1, 2 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.^{2/} po wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia w wodociągu Piątnica

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu Piątnica, gmina Piątnica

z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości manganu ($97,5 \pm 11,7 \mu\text{g/l}$, $93,8 \pm 11,3 \mu\text{g/l}$) w wodzie, w związku z czym przy zachowaniu maksymalnej dopuszczalnej wartości manganu na poziomie nie wyższym niż $200 \mu\text{g/l}$ w wodzie dostarczanej odbiorcom w okresie warunkowej przydatności wody do spożycia,

nakazuje

zarządzającemu ww. wodociągiem Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Łomży, ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża:

1. doprowadzić jakość wody pod względem fizykochemicznym w wodociągu Piątnica do wymagań określonych w załączniku nr 1 część C tabela 2 pkt 5 (mangan) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. z 2017r. poz. 2294/;
2. poinformować w sposób skuteczny odbiorców korzystających z wody do spożycia z wodociągu Piątnica o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi;
3. przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łomży plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji, zaakceptowany przez Wójta Gminy Piątnica;
4. powiadomić odbiorców o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia;
5. przedłożyć sprawozdania z badań jakości wody po zakończeniu działań naprawczych z ww. wodociągu, potwierdzające uzyskanie akceptowalnych wyników w zakresie manganu, tj. o parametrach zgodnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 część C tabela 2 pkt 5 (mangan) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. z 2017r. poz. 2294/.

Termin wykonania pkt 1 i 5 - do dnia 19.02.2021r.

Termin wykonania pkt 2 – należy wykonać bezzwłocznie (na podstawie art.108_§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego obowiązku ze względu na interes społeczny nadano rygor natychmiastowej wykonalności)

Termin wykonania pkt 3 i 4 – do dnia 20.01.2020 r.

O wykonaniu powyższych poleceń należy powiadomić na piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

UZASADNIENIE

W dniu 24.11.2020 r. w ramach kontroli wewnętrznej pobrano do badań laboratoryjnych próbkę wody z wodociągu Piątnica w punkcie monitoringowym – SUW Piątnica (woda podawana na sieć). Badania przeprowadzone przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży, ul. Dworna 21 w zakresie fizykochemicznym wykazały, że próbka wody oznaczona kodem 1960/F/M nie odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część C tabela 2 pkt 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. z 2017r. poz. 2294/ - jako, że badanie wody wykazało ponadnormatywne stężenie manganu na poziomie $97,5 \pm 11,7 \mu\text{g/l}$ przy obowiązującej normie $50 \mu\text{g/l}$. Potwierdza to Sprawozdanie Nr F.54.1006.2020 z badań próbki wody z dnia 02.12.2020r. wykonane przez ww. laboratorium.

W związku z powyższym w dniu 04.12.2020r. wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie pogorszenia jakości wody w wodociągu Piątnica.

W dniu 07.12.2020r. zarządca wodociągu pobrał do badań kolejną próbkę wody na stacji uzdatniania wody w Piątnicy. Badania laboratoryjne wody ponownie wykazały podwyższone wartości manganu na poziomie $93,8 \pm 11,3 \mu\text{g/l}$ (kod próbki 2043/F) - Sprawozdanie Nr F.54.1062.2020 z badań próbki wody z dnia 09.12.2020r., co wykazało, że jakość wody nadal nie odpowiada wymogom wc. rozporządzenia.

Pismem z dnia 10.12.2020r. zarządzający wodociągiem poinformował, iż podjęto działania naprawcze polegające na usprawnieniu zaworu elektromagnetycznego na instalacji sprężonego powietrza filtra nr 3 na SUW Piątnica oraz pobrano ponownie próbkę wody z ww. ujęcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży działając na podstawie art. 75 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.²/ wystosował do strony Postanowienie Nr 35.HK.P.2020 z dnia 14.12.2020r. o włączeniu jako dowód w sprawie: Sprawozdanie Nr F.54.1006.2020 z badań próbki wody z dnia 02.12.2020r. i Sprawozdanie Nr F.54.1062.2020 z badań próbki wody z dnia 09.12.2020r. wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży, ul. Dworna 21.

Dnia 21.12.2020r. dostarczono wynik badania próbki wody pobranej w dniu 10.12.2020r., które wykazało przekroczenie dopuszczalnej wartości manganu na poziomie $112 \pm 13 \mu\text{g/l}$ (kod próbki 2095/F) - Sprawozdanie Nr F.54.1079.2020 z badań próbki wody z dnia 18.12.2020r.

W dniu 22.12.2020r. wpłynęło pismo, w którym zarządca wodociągu poinformował, iż z uwagi na występującą w dalszym ciągu ponadnormatywną wartość manganu podjęte działania naprawcze nie wpłynęły znacząco na poprawę jakości dostarczanej wody. W związku z powyższym zamówiono nowy elektrozawór w celu jego wymiany, jednakże

z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju termin realizacji dostawy urządzenia jest wydłużony. Powinien on zostać dostarczony do dnia 31.12.2020r., co umożliwi natychmiastową wymianę przez służby MPWiK w Łomży.

Zgodnie z stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie znaczenia i zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego oraz postępowania w przypadku podwyższonych wartości stężenia manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz Wytycznymi WHO dotyczącymi jakości wody do picia z 2011r. brak jest zależności między stężeniem manganu w wodzie do picia, a szkodliwością dla zdrowia. Umiarkowanie podwyższone stężenia manganu w wodzie nieprzekraczające poziomu 400 µg/l i nie stwarzające bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi przy regularnej kontroli jakości wody mogą być akceptowalne przez określony czas, w ramach warunkowej przydatności wody do spożycia. Podstawowym niepożądanym efektem podwyższonej zawartości manganu w wodzie jest jego niekorzystny wpływ na ocenę organoleptyczną wody, obejmującą barwę, smak, zapach i mętność, a tym samym brak akceptowalności przez konsumentów.

Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży dotychczas nie wpływały skargi konsumentów zaopatrywanych w wodę z wodociągu Piątnica dotyczące ww. parametrów organoleptycznych. Badane parametry, takie jak barwa, smak, zapach i mętność nie wykazały podwyższonych wartości, co potwierdziło ww. sprawozdanie z badań laboratoryjnych.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży zgodnie z § 21 ust.1 pkt 3, ust.3 pkt 1, ust. 5, 6, 8 i 9, § 26 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. z 2017r. poz. 2294/ stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia określając jednocześnie dopuszczalną wartość dla manganu na poziomie 200 µg/l oraz przychylając się do wniosku strony z dnia 22.12.2020r. (data wpływu) określił termin poprawy jakości wody do dnia 19.02.2021r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży w dniu 30.12.2020 r. wydał Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Piątnica, który został przesłany Wójtowi Gminy Piątnica, w celu rozpowszechnienia w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nim konsumentów korzystających z ww. ujęcia wody.

Zgodnie z § 21 ust. 9 ww. rozporządzenia zobowiązano zarządcę wodociągu do przedstawienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łomży planu działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji, zaakceptowany przez Wójta Gminy Piątnica.

Jednocześnie mając na względzie zapisy § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. zobowiązano do przekazania odbiorcom wody pisemnej informacji o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz o planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

Aby wpłynąć na poprawę istniejącego stanu higienicznego, konieczne stało się wydanie zaleceń zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz stwierdzenie warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży wydając niniejszą decyzję kierował się bowiem zasadą, że woda przeznaczona do spożycia jest niezbędna do utrzymania zdrowia i życia oraz musi być dostępna dla wszystkich konsumentów w jak najlepszej jakości.

Obowiązkowi określönemu w pkt 2 niniejszej decyzji ze względu na interes społeczny na podstawie art.108 § 1 z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Mając na względzie powyższe, postanowiono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łomży oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości jej zaskarżenia w późniejszym terminie w drodze odwołania do organu wyższej instancji lub skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

W wyniku nie zastosowania się do powyższej decyzji zostaną podjęte czynności egzekucyjne na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz.U. z 2020r. poz. 1427/.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łomży
dr n. med. Przemysław Gosk

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Piątek, ul. Ssawiskowska 53, 18-421 Piątek,
2. adresat,
3. a/a HK.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2020 r. poz. 322, poz. 374, poz. 567, poz. 1337, poz. 2112.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2020r. poz. 695, poz. 1298.

POWIATOWA STACJA
SAN. TARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

W Łomży
18-400 Łomża ul. Księcia Janusza I I
tel./fax center: 86 216 52 61 / 62
NIP 718-14-74-632 REGON 1450172719

OPEŁATA POBRANA
TAXE PERCUE - POLOGNE
Umowa z Poczta Polska S.A.
ID Nr 443486/B

HK.4410.197.2020



42271 2020-12-30 03 POLECONA ZPO



Wójt Gminy Piątnica
Piątnica Stawiskowska 53
18-421 Piątnica
PL

2020-12-30

2019

(00)759007734270457058

36061