



Łomża, dnia 5 sierpnia 2025 r.

Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o.

ul. Elewatorska 31

15-620 Białystok

HK.9020.186.2025

HK.9027.20.2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416);
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757);
- § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po dokonaniu analizy sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z **wodociągu Piątnica**:

- **w ramach kontroli wewnętrznej** w GOK Piątnica (woda z sieci):
 - w dniu 19.05.2025r. - Sprawozdanie z badań Nr 345490/25/BIA z dnia 26.05.2025 r.
- **w ramach kontroli wewnętrznej** w SUW Piątnica (woda podawana na sieć):
 - w dniu 10.04.2025 r. - Sprawozdanie z badań Nr 253278/25/BIA/1 z dnia 14.04.2025 r.,
 - w dniu 17.04.2025 r. - Sprawozdanie z badań wody Nr Z/0354/25/S001 z dnia 18.04.2025 r.,
 - w dniu 05.05.2025 r. - Sprawozdanie z badań Nr 328351/25/BIA z dnia 13.05.2025 r.,
 - w dniu 10.06.2025 r. - Sprawozdanie z badań Nr 408022/25/BIA z dnia 11.06.2025 r.,
 - w dniu 02.07.2025 r. - Sprawozdanie z badań Nr 481158/25/BIA z dnia 07.07.2025 r.
- **w ramach nadzoru sanitarnego** (kontrola sprawdzająca) w SUW Piątnica (woda podawana na sieć):
 - w dniu 14.05.2025 r. - Sprawozdanie z badań Nr F.9051.379.2025 z dnia 19.05.2025 r.,
 - w dniu 24.07.2025 r. - Sprawozdanie z badań Nr F.9051.672.2025 z dnia 04.08.2025 r.

stwierdza przydatność wody do spożycia

w zakresie badanych parametrów

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej pobrano próbki wody z ww. wodociągu dostarczającego wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Badania próbek wykonane zostały w laboratorium J. S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o., Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia i Laboratorium Badania Wody, ul. Wysockiego 160, 15-126 Białystok - Wodociągi Białostockie Sp. z o. o., ul. Młynowa 52/1, 15-404 Białystok.

Zakres badań obejmował parametry grupy A:

- parametry mikrobiologiczne (**Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C**),
 - parametry organoleptyczne i fizykochemiczne (**barwa, przewodność, stężenie jonów wodoru, smak, zapach, mętność**).
- oraz Enterokoki, żelazo i mangan (parametry grupy B).

Próbka wody pobrana w dniu 10.04.2025 r. (po awarii) nie odpowiadała wymaganiom określonym w Załączniku nr 1 część C tabela 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. poz. 2294/ - jako, że badanie wody podawanej na sieć wykazało przekroczenie dopuszczalnej wartości żelaza i manganu - Sprawozdanie z badań Nr 253278/25/BIA/1 z dnia 14.04.2025 r.

Dnia 12.06.2025 r. dostarczono wynik badania próbki wody pobranej dnia 10.06.2025 r., które wykazało prawidłową wartość żelaza oraz nadal przekroczoną dopuszczalną wartość manganu - Sprawozdanie z badań Nr 408022/25/BIA z dnia 11.06.2025r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży w dniu 17.06.2025 r. wydał decyzję Nr 102.D.HK.11.2025 stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia (mangan) w wodociągu Piątnica, gmina Piątnica.

W dniu 24.07.2025 r. w ramach sprawdzenia skuteczności działań naprawczych upoważniony pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży ponownie pobrał próbkę wody do analizy w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łomży, ul. Dworna 21, 18-400 Łomża. Sprawozdanie z badań potwierdziło, iż woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294).

W dniu 04.08.2025 r. PPIS w Łomży wydał Komunikat w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu Łomża.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Niniejsza ocena obowiązuje do czasu wydania kolejnej oceny.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

w Łomży

dr n. med. Przemysław Gosk

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica;
2. a/a HK.