Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży

Łomża, 02-11-2026 r.
Znak sprawy: HK.9020.421.2026

KOMUNIKAT

w sprawie niezgodność z wartością parametryczną parametru wskaźnikowego – żelazo - w wodzie przeznaczonej do spożycia z wodociągu Piątnica.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży informuje, że w badaniach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej z wodociągu Piątnica zaopatrującego miejscowość Piątnica w gminie Piątnica, powiat łomżyński, w jednej próbce stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej **żelaza** (697+-98 µg/l).


Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 748) wartość parametru żelaza nie powinna przekraczać 200 µg/l.

Może to powodować pogorszenie wyglądu i smaku wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 748).

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Łomży
dr n. med. Przemysław Gosk
/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży
ul. gen. Władysława Sikorskiego 156, 18-400 Łomża
tel. +48 86 216 52 61
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-28577-74630-HBESE-23
www.gov.pl/web/psse-lomza