Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży

Łomża, 25-11-2026
Znak sprawy HK.9020.449.2026

KOMUNIKAT


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży informuje, że w badaniach jakości wody **w wodociągu Piątnica** zaopatrującego miejscowość Piątnica, gm. Piątnica, powiat łomżyński stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie *Escherichia coli* w liczbie 15 jtk/100 ml wody.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część A tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 748) dopuszczalna wartość *Escherichia coli* – 0 jtk/100 ml wody.

Woda nie nadaje się do spożycia

Dostawca wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań oraz zapewnienia zastępczego źródła wody.

Woda nadaje się tylko do spłukiwania toalet.



Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Wodociąg zaopatruje w wodę ok. 2500 osób. Produkcja 478 m^3/d.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Łomży
dr n. med. Przemysław Gosk
/dokument podpisany elektronicznie/

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży
ul. gen. Władysława Sikorskiego 156, 18-400 Łomża
tel. +48 86 216 52 61
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-28577-74630-HBESE-23
www.gov.pl/web/psse-lomza