

GPT.2600.9.2020

**Otrzymują uczestnicy postępowania**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy szkole podstawowej w Jeziorku ”.

Wobec prośby Wykonawcy o sprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający informuje:

**Pytania:**

1. Proszę sprecyzować – sposób wykonania punktów oświetleniowych / opisać sposób wykonania, linie kablowe, zabezpieczenia – bądź inny sposób.
2. Kamień – gdzie będzie wbudowany.
3. Wykonanie ścieżki – rodzaj nawierzchni czy inny sposób wykonania.
4. Drewniane słupki – kształt, wysokość, itp.
5. Kora – sprecyzować co znaczy 570 szt. oraz rodzaj kory.

**Odpowiedzi:**

1. oświetlenie led-owe solarne, czas świecenia przy pełnym naładowaniu do 8 godzin, lampa wykonana ze stali nierdzewnej; klosz szklany/tworzywo, klasa szczelności IP44, temperatura barwowa zimna biała,
2. kamień - nigdzie nie będzie wbudowany,
3. nawierzchnia kamienna wysypana tłuczniem z obrzeżem,
4. kantówka drewniana wys. 1,2m, 10cmx10cm,
5. kora sosnowa, 570 szt. zakładając, że 1 worek o pojemności 80 litrów na 1 m<sup>2</sup>.

Wójt Gminy  
mgr Artur Wierzbowski